


LEGENDA:

- Potrubní rozvod studené pitné vody trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
- Potrubní rozvod teplé vody - 55°C trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
- Potrubní rozvod cirkulační vody - 55°C trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
- Potrubní rozvod teplé vody - 35-40°C trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)

Poznámka:

- Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060
- Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý s pitnou vodou s náležitostí dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.
- Dle vyhl. č. 268/2009 Sb., §49, čl.8, nesmí mít teplá voda u výtoků v dosahu záklé teploty vyšší než 45°C.

INVESTOR:				
Město Kosmonosy, Deběšská 223/1, 293 06 Kosmonosy				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:		PROJEKTANT:  PROPOS MB s.r.o. Klaudánova 124, Ml. Bolešlav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724
HIP:				
Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				SUBDDAVATEL:
Ing. Miroslav Rynáček tel. +420 737 242 262 e-mail: miroslav.rypacek@proposmb.cz				
PROJEKTANT:				
Ing. Jana Hesová tel. +420 326 100 153 e-mail: jana.hesova@proposmb.cz				
STAVBA: MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy - kompletní oprava elektroinstalace ve všech pavilonech				
OBJEKT:		STUPEŇ:		DPS
ČÁST:		DATA:		04/2012
D.1.4.a - Zařízení zdravotně technických instalací				
DBSAH:		MĚŘITKO:		1:50
PAVILON A - IZOMETRIE				
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY:
	3			D.1.4.a - 102