


**RE1**  
INSTALAČNÍ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ – OCELOVÝ RÁM, PLECHOVÁ DVÍŘKA – 6 ŘAD, 126 MOD., 580x885x250mm

KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: IP30  
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: IP20 (PLASTOVÉ ZÁKRYTY)  
3/N/PE, 50Hz, 400/230V, TN-S  
OCHRANA NEŽIV. ČÁSTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INVESTOR: Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy					
AUTORSKÝ NAVRH:		AUTORIZACE:	<div>PROJEKTANT:</div> <div> PROPOS MB s.r.o. Klaudiánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724</div>		
HIP:	Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz			SUBDODAVATEL:	
PROJEKTANT:	Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz				
STAVBA: MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy - kompletní oprava elektroinstalace ve všech pavilonech					
OBJEKT:			STUPEŇ: DPS		
ČÁST: D.1.4.b Silnoproudá elektrotechnika			DATUM: 10/2014		
OBSAH: Pavilon E - 2. etapa - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ RE1			MĚŘITKO: 1:20		
Č. PARÉ:	POČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY: D.1.4.b-109	