


Rozvodny pro provedeny kabely CYKY ulozeny v zemi a chranicich KOPOFLEX, trubkami HDPE a kabely UTP EL, slit: 3/PEN 400/230V 50Hz - AC, TN-C 1 PE/PN 230V 50Hz AC  
Ochrana pred neb. dotykem nez. klasti: automaticky odpojeni od zdroje  
Ochrana pred neb. dotykem ziv. klasti: izolac. kryty a prepazkami

**Pozor!**  
Pred zahajenim vykoppovych prac! zajisti investor prenas vrytení stavejících podzemních sítí a nové budovy polozeny die platných ČSN – zejména ČSN 73 60 05  
**Souběh a křižení se stavejícími sítěmi viz koordinacní situace stavby.**  
**!!!PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHODNOTIT NECHAT ZAMANT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!**

<b>Hlavní projektant:</b>		<b>Vedoucí projektu:</b>	<b>Vypracoval:</b>		
Ing. Ivan Marek		Ing. Barbora Nosková	Ing. Jaroslav Altner		
				Zahradní architektura Martinov, s.r.o. Martinov 279 277 13 Kostelec nad Labem tel. fax. +420 326 905120 e-mail: zahradarch@martinov.cz www.zahradarch.cz	
<b>Objekt:</b>  <b>Revitalizace a rehabilitace          záměkové parku Kosmonosy</b> <i>SO401 - Vnější osvětlení, rozvod a zařízení NN</i>				<b>ZÁHRADNÍ          ARCHITEKTURA</b>	
				<b>Číslo zakázky</b> 02/06/2024	
				<b>Stupen dokumentace:</b> DPS	
<b>Investor:</b> Město Kosmonosy, Debrská 223/1 293 06 Kosmonosy				<b>Datum:</b> 08/2024 <b>Formát:</b> A4	
				<b>Měřítko:</b> 1:500 <b>Výkres číslo:</b> <b>04</b>	
<b>Obsah:</b>  <b>Podrobné schéma kabeláže</b>				<b>Datum revize:</b> <b>Výtisk číslo:</b> -	